



Nørre Snede Varmeværk

Fjernvarmedeklaration 2025



Miljødeklaration - levering til forbrug				
Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	23,889	kg/GJ	86,00	g/KWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	189,331	g/GJ	681,59	mg/KWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,264	g/GJ	0,95	mg/KWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -akvivalent)	71,524	kg/GJ	257,48	g/KWh
SO ₂ (svovldioxid)	0,224	g/GJ	0,80	mg/KWh
NO _x (Kvælstofilter)	54,327	g/GJ	195,57	mg/KWh
CO (Kulilte)	23,885	g/GJ	85,98	mg/KWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	36,285	g/GJ	130,62	mg/KWh
Partikler	0,314	g/GJ	1,13	mg/KWh