

Nørre Snede Vandværk Amba
Horsensvej 19
8766 Nørre Snede
Att.: Erik Lund

Rapportnr.: AR-24-CG-24038506-01
Batchnr.: EUDKVE-24038506
Kundenr.: CA0004534
Modt. dato: 16.05.2024

Analyserapport

Prøvested:	Nørre Snede Vandværk - Vandværket - 74775 - V20000400 / 4625000500						
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol						
Prøveudtagning:	16.05.2024 kl. 12:09						
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S		WH7E				
Analyseperiode:	16.05.2024 - 30.05.2024						
Prøvemærke:	Filterlinje 2						
Lab prøvenr:	835-2023-81341436	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	81261425				*		A
Turbiditet	1.1	! FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A 15
Uorganiske forbindelser							
Aggressiv kuldioxid	11	mg/l			2	DS 236:1977	A 15
Hydrogencarbonat	105	mg/l			3	DS/EN ISO 9963-1:1996	A 15
Metaller							
Nikkel (Ni)	3.6	µg/l		20	0.03	DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS	A 20
Pesticider							
4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6)	0.036	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5)	0.17	! µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
Atrazin, desethyl-	0.021	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
Atrazin, desisopropyl-	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
Hexazinon	0.057	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
LM3,metabolit af terbuthylazin SYN 546009	0.12	! µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
N,N-dimethylsulfamid, DMS	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021	
pH	7.1	pH		7	8.5	DS/EN ISO 10523:2012	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Kopi til:

Ikast-Brande Kommune, Kopimodtager drikkevand, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast
Nørre Snede Vandværk Amba , Karsten Christensen, Horsensvej 19, 8766 Nørre Snede

Tegnforklaring:

<: mindre end	*) Ikke omfattet af akkrediteringen
>: større end	i.p.: ikke påvist
#: ingen parametre er påvist	i.m.: ikke målelig
DL: Detektionsgrænse	☐: udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Nørre Snede Vandværk Amba
Horsensvej 19
8766 Nørre Snede
Att.: Erik LundRapportnr.: AR-24-CG-24038506-01
Batchnr.: EUDKVE-24038506
Kundenr.: CA0004534
Modt. dato: 16.05.2024

Analyserapport

Prøvested: Nørre Snede Vandværk - Vandværket - 74775 - V20000400 / 4625000500
Prøvetype: Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning: 16.05.2024 kl. 12:09
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S WH7E
Analyseperiode: 16.05.2024 - 30.05.2024

Prøvemærke: Filterlinje 2

Lab prøvenr:	835-2023- 81341436	Enhed	Kravværdier ** Min. Max.	DL.	Metode	Urel (%)
--------------	-----------------------	-------	-----------------------------	-----	--------	-------------

30.05.2024

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com
Kirsten Nottelmann
Kunderådgiver Eurofins
Miljø Vand A/S

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

α): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

α): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.